

LEGENDA

RK - STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ KOTELNY

Č1,Č2 - ČERPADLO WILO-YONOS PICO1.0
230V-70W-0,7A

Č3,Č4 - ČERPADLO WILO-YONOS MAXO-Z 25/0,5-7
230V-90W-1A

POZNÁMKA

-JEDNOTLIÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ MONTOVAT DLE POKYNŮ VÝROBCE

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

⊢ -V ELEKTROINSTALAČNÍ PVC LIŠTĚ
○ -V PH TRUBCE


TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2
VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ
ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM
POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLŇUJÍCÍM
POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

T E S T O V Á N Í M - N E D O T R O U B O V Á N Í M - O H R Ě V T V					
Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Vedoucí projekce	 Michal Marek projekce elektro Dukelská 345 563 01 Lanškroun mob. 608885636	
MICHAL MAREK	MICHAL MAREK				
Kraj: PARDUBICKÝ		Obec: LANŠKROUN			
Investor: MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J.M.MARKŮ 12, 563 01 LANŠKROUN				Formát:	2xA4
Akce:	OHŘEV TV VČETNĚ VÝMĚNY INSTALACÍ STUDENÉ VODY Č.P. 240, 241, 242, 243, UL. KOLLÁROVA, LANŠKROUN ELEKTROINSTALACE			Datum:	05/22
				Účel:	DPS
				Zak. číslo:	2442/23
				Archiv. číslo:	2442/23
Obsah výkresu:				Měřítko:	Číslo výkresu:
SILNOPROUDÉ ROZVODY – KOTELNA				1:50	D.1.4b – 1