

Požadavky na standard svítidel:

- *kovový korpus*
 - ***rozměry svítidel dle referenčních svítidel - cca 1200 x 300 x 45-50 mm***
 - *krytí LED – mikroprismatický difuzor*
 - *barva bílá*
 - *přisazená*
 - *náhradní teplota chromatičnosti – 4000K*
 - *CRI – min. 80*
 - *předřadník DALI*
 - *CLO*
 - *životnost LED – min. 30.000 hodin při L90B10*
 - *garance – min. 60 měsíců*
 - *IK – min. 40*
 - *IP – min. 40 (toalety min. 44)*
 - *ochrana – I. třída*
 - *certifikace – ENEC, CE*
-
- ***svítidla na toaletách musí mít integrovaná pohybová čidla s automatickým rozsvícením a časovým samozhasínáním***