



VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s.

Investor:
Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12
56301 Lanškroun

Žadatel:
Němec-projekce, s.r.o.
Antonín Němec
B. Martinů 954
56301 Lanškroun

Vaše značka:
Číslo jednací: **VAK/LA/RM/25/1447 (VAK/LA/RM/25/0952)**
Vyřizuje: **Radek Martinák**
Telefon: **+420 463 030 282, +420 724 709 542**
E-mail: **martinak@vak.cz**

Název akce: **Přestavba školy na bytový dům, Lanškroun, ul. Kollárova 445**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření k projektové dokumentaci**

Zájmové území

Obec: **Lanškroun**
Katastr: **Lanškroun**
Adresa: **Kollárova 445, Lanškroun**
Datum vydání vyjádření: **24.06.2025**
Platnost tohoto vyjádření: **24.06.2026 (12 měsíců)**

Vyjádření k napojení kanalizační přípojky na kanalizaci společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Na základě této žádosti a dokumentace předložené žadatelem vydává společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. následující vyjádření:

souhlasíme

s napojením na kanalizaci společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. za těchto podmínek:

1. Napojení nové kanal. přípojky PVC KG DN 200 bude provedeno do stávající veřejné kanalizační sítě BET DN 800 v uvedeném zájmovém území a to napojením do stávající odbočky KAM DN 200 za použití přechodové tvarovky, tak jak je uvedeno v předložené PD.
2. Kanalizační přípojka bude odvádět pouze vody splaškové. Vody dešťové budou likvidovány na pozemku investora akumulací, retencí, vsakováním.
3. Před začátkem zemních prací zajistí žadatel vytyčení trasy kanalizace v terénu. S vyznačenou trasou kanalizace seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Pro vytyčení kanalizace kontaktujte provoz kanalizace a ČOV Lanškroun společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. – telefon /+420 724709542/ a to nejméně 7 dní před požadovaným vytyčením.
4. Žadatel upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení kanalizace příčnými sondami, a dále upozorní pracovníky, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny kanalizační stoky nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.
5. Nová kanalizační přípojka nesmí zasahovat do průtočného profilu stoky. Přípojka kanalizace bude postavena v souladu s ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“.
6. Vysazení kanalizační odbočky z kanalizačního řadu provede na základě „Smlouvy o dílo o provedení stavebních – montážních prací“ příslušný provoz VaKu Jablonné nad Orlicí, a.s., nebo dodavatelská firma.



7. Po provedení prací bude přizván zaměstnanec VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. ke kontrole napojení kanalizační přípojky. Po provedené kontrole je možné provést zához potrubí.
8. V případě, že nebude přizván ke kontrole napojení kanalizační přípojky zástupce provozovatele, bude pro kontrolu správnosti napojení provedena kamerová prohlídka místa napojení kanalizační přípojky na náklad žadatele.
9. Nejmenší jmenovitá světlost potrubí kanalizační přípojky je DN 150 (ČSN 75 6101). Při jmenovité světlosti větší než DN 200 je nutno projektovou dokumentaci doložit hydrotechnickým výpočtem.
10. Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 je 10 ‰ a jmenovité světlosti DN 150 je 20 ‰ (ČSN 75 6101).

Upozorňujeme, že vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizační řad. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem společnosti VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.

Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyhrazené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o podzemním vedení vodovodu a kanalizace.

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz kanalizací a ČOV Lanškroun souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Přestavba školy na bytový dům, Lanškroun, ul. Kollárova 445“ za podmínky, že jakákoliv změna v projektové dokumentaci bude s námi projednána. Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny do retenční nádrže objemu 8,0 m³ s regulovaným odtokem do vodoteče (Ostrovský potok). Pokud bude v budoucnu uvažováno o využití dešťové vody např. ke splachování WC, požadujeme předložit projektovou dokumentaci ke schválení.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

**Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí**

Radek Martinák
Vedoucí provozu kanalizací a ČOV Lanškroun
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.



VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s.

Přílohy:

počet příloh: 7

souborové přílohy:

- D.1.2.8.1 Technická zpráva AUT.pdf (příloha žádosti)
- D.1.2.8.2 Situace AUT.pdf (příloha žádosti)
- D.1.2.8.3 Podélný profil kanalizační přípojky AUT.pdf (příloha žádosti)
- D.1.2.8.4 Vzorový příčný řez uložení potrubí AUT.pdf (příloha žádosti)
- D.1.2.8.5 Prefabrikovaná revizní šachta DN 1000 mm AUT.pdf (příloha žádosti)
- C-03r Situace koordinační.pdf (příloha žádosti)
- B Souhrnná technická zpráva.pdf (příloha žádosti)