



## LEGENDA:

- Kabelová trasa
- Rozvaděč MaR
- Y Zásuvka jednonásobná, 16A/230V, IP44



## POZNÁMKA:

- Kabely vedené v prostoru s technologickým zařízením budou uloženy v kabelových žlebech a lištách.
- Kabely vedené mimo prostor s technologickým zařízením budou uloženy v kabelových lištách.
- Vedení kabelové trasy mimo prostor s technologickým zařízením bude vždy konzultováno s majitelem objektu.
- Doplňující pospojení kovových částí bude provedeno vodičem CY6 Z/Ž.

Hlavní inženýr projektu		Vypracoval	Kontroloval	<div><b>INELSEV</b> INELSEV ENERGIE s.r.o. Na Ležánkách 1813, 530 03 Pardubice tel./fax: 466 410 206</div>	
Ing. Antonín Němec		Ing. Jaroslav Fírbas	Ing. Jaroslav Fírbas		
INVESTOR:	Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun			ČÍSLO ZAKÁZKY	2593007
STAVBA:	PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM ul. Kollárova 445, Lanškroun			STUPEŇ PD	DPS
				FORMÁT	1A4
OBJEKT:	Kollárova 445, Lanškroun			MĚŘÍTKO	1:50
PROFESE:	D1.2.8 Měření a Regulace			DATUM	08/2025
PŮDORYS KOTELNY				MR6	