

REVITALIZACE OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU DOBROVSKÉHO 66, LANŠKROUN

Jímací soustava a svody

No.	Popis položky	Počet	MJ
1	JR3,0 18/10t AlMgSi (Jímací kombinovaná tyč 3m/18mm)	3 ks	
2	PB 19 (Betonový podstavec jímací tyče(≤3m) s pryžovou podložkou pro ploché střechy do 5°)	3 ks	
3	PV21d (Podpěra vedení na ploché střechy)	9 ks	
4	Drát zemnicí AlMgSi 8 polotvrdý T/2, 0,135kg/m	16 kg	
5	OT 1,7 (Ochranná trubka, 1,7m, FeZn)	4 ks	
6	SZb (Svorka zkušební FeZn)	4 ks	
7	DJDcPPP (Držák jímače ochranné trubky 260mm)	8 ks	
8	SUA (Svorka univerzální s příložkou FeZn)	55 ks	
9	Podpěra vedení do zdíva 30/M8 OBO	25 ks	
10	SS (Svorka spojovací FeZn)	4 ks	
11	SK (Svorka křížová FeZn)	4 ks	
12	SOC (Svorka okapová, FeZn)	4 ks	
13	Štítek svodu č.1	1 ks	
14	Štítek svodu č.2	1 ks	
15	Štítek svodu č.3	10 ks	
16	Štítek svodu č.4	10 ks	
17	Ostatní nespecifikované položky jímací soustavy (spojovací materiál, atd.)	1 ks	

Úprava a doplnění zemnicí soustavy

No.	Popis položky	Počet	MJ
1	Hloubková zemnicí tyč 1,5m FeZn	4 ks	
2	Hrot zemnicí tyče FeZn	2 ks	
3	ZTh (Zatloukáč adaptér pro zemnicí tyče)	1 ks	
4	SJ 1d (Připojovací svorka zemnicí tyče, FeZn)	2 ks	
5	Antikoroziční prostředek pro ochranu zemnicí soustavy	1 ks	
6	Ostatní nespecifikované položky zemnicí soustavy (spojovací materiál, atd.)	1 ks	

Montážní práce

No.	Popis položky	Počet	MJ
1	Demontáž stávající jímací soustavy včetně svodů	1 pol	
2	Montáž nové jímací soustavy včetně svodů	1 pol	
3	Úprava a doplnění zemnicí soustavy	1 pol	
*Ostatní práce			
4	Zajišťovací práce - doprava materiálu, příprava pracoviště, přípravné prá	1 pol	
5	Inženýrská činnost - koordinace s ostatními profesemi	1 pol	
6	Výchozí revize hromosvodu	1 pol	
7	Projekční práce - zakreslení změn a vydání dokumentace DSPS	1 pol	