

NIPI ČR, o.s.

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Krajské konzultační středisko Pardubického kraje
Pracoviště Česká Třebová

Adresát : Sella & Agreta s.r.o. - projekce
T. G. Masaryka 980
565 01 Chocení

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Česká Třebová
	061 / 2012 / Kap	Kapoun	28.8.2012

Věc : Sídliště RD „ Na Půlnoci “ v Lanškrounu - novostavba

STANOVISKO PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou projektovou dokumentaci stavby z hlediska zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Lanškroun
Stavebník: Město Lanškroun
Projektant: SELLA & AGRETA - projekce, T. G. Masaryka 980, 565 01 Chocení
Č. zakázky: 1-2009-T Datum: červen 2012

Předmětem předložené dokumentace je výstavba technické a dopravní infrastruktury pro sídliště 65 rodinných domů „ Na Půlnoci “ v Lanškrounu. Nová obytná zóna navazuje na již existující obytné plochy ve městě. Dopravní infrastruktura je tvořena sítí místních komunikací, chodníky pro pěší, parkovacími plochami, sjezdy od přilehlých stavebních pozemků.

Vodící linie budou řešeny převážně prostřednictvím zvýšených betonových zahradních obrubníků, lemujících chodníky. Zóna bude doplněna parkovacími místy, z nichž bude vyhrazen odpovídající počet pro imobilní osoby. Vyhrazená parkovací místa budou mít předepsané půdorysné rozměry a sklonové poměry, budou označeny příslušným dopravním značením a bezbariérově napojeny ke komunikacím pro pěší.

Nově navrhovaný chodník podél stávající silniční komunikace bude proveden jako dlážděný. Chodník bude doplněn varovnými pásy v místech sjezdů na přilehlé stavební pozemky a v místě ukončení chodníků. V prostorech míst pro přecházení bude chodník rampovitě

vyspádován na úroveň max. 20 mm nad niveletou vozovky a doplněn signálními a varovnými pásy. Signální a varovné pásy budou provedeny z barevně i hmatově kontrastní dlažby.


Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398 / 2009 Sb. lze výše uvedenou stavbu posuzovat dle § 2, odst. 1, písm. a), a máme k ní následující připomínky :

1. Bez připomínek.

Závěr : Proti vydání stavebního povolení **nemáme námitek.**

Jakékoliv další nejasnosti a připomínky je možno řešit s konzultantem NIPI ČR, o.s. na adrese :

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 520 483, 606 941 634



NIPI ČR, o.s.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO
PARDUBICKÉHO KRAJE -2-