

SELLA & AGRETA s.r.o.
Vrbová 655
562 01 Ústí nad Orlicí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

15. 8. 2012

NAŠE ZNAČKA

PMO45487/2012-203/No

VYŘIZUJE

Ing. Simona Novozámská

+420 541 637 304

novozamska@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

4.9. 2012

Sídliště RD „ Na Půlnoci“ v k.ú. Lanškroun

(k.ú.Lanškroun, ORP Lanškroun; kraj Pardubický; HP 4-10-02)

Charakteristika akce:

Dne 27.8. 2012 nám byla předložena žádost a projektová dokumentace k akci: Sídliště RD „ Na Půlnoci “ v k.ú. Lanškroun.

Projektovou dokumentaci vypracoval: SELLA & AGRETA s.r.o., Vrbová 655, 562 01 Ústí n/O. Předložená projektová dokumentace řeší vybudování inženýrských sítí pro výstavbu sídliště rodinných domů. Je navržena komunikace, vodovod, dešťová a splašková kanalizace, STL plynovod, rozvody NN, rozvody VO a telekomunikační kabel. Nově budované inženýrské sítě budou napojeny na stávající. Likvidace dešťových vod je podélnými zelenými vsakovacími pásy přilehlými k dopravním komunikacím bez obrubníků. Dešťové vody, kterou nepojme vsakovací systém bude odvedena dešťovou kanalizací s vyústěním do vodního toku Třešňovský potok (který je ve správě Povodí Moravy, s.p.).

I. Stanovisko správce povodí a vodního toku Třešňovský potok

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a vodního toku následující

s t a n o v i s k o :

a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí.

b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem při splnění našich podmínek:

- 1) Započetí prací bude minimálně pět pracovních dnů předem ohlášeno Povodí Moravy, s.p. provoz Šumperk, tel: 583 301 293, mobil: 724 270 671.

- 2) Stávající vyústění do kterého bude napojen sběrač D bude v korytě toku v pásu š. 3 m kolem betonového potrubí hloubkově přespárováno kyklopské zdivo pravobřežní a levobřežní opěrné zdi proti vyústění. Dno vodního toku bude ze stávajícího opevnění lomovým kamenem na sucho přestavěno na kamenné opevnění do cementové malty s kamenem tl. 0,30 m do betonu 0,20 m s vyspárováním cementovou maltou v pásu širokém 4 m ve stávající niveletě dna vodního toku.
- 3) Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových podmínek předmětného území – stavbou nebude navyšována současná niveleta terénu, přebytečná zemina bude odvezena mimo záplavové území vodního toku.
- 4) Při výkopových pracích nebude materiál ukládán do koryta vodního toku nebo na jeho břehy a bude zabráněno jeho erozivnímu smyvu do koryta vodního toku, veškerý přebytečný stavební materiál musí být ihned po ukončení prací beze zbytku odstraněn.
- 5) Závadný a lehce odplavitelný materiál nebude volně skladován na břehu ani v blízkosti vodního toku.
- 6) Požadujeme přizvat zástupce Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk tel: 583 301 293, mobil: 724 270 671 k závěrečné kontrolní prohlídce, kde mu bude předán výkres skutečného provedení stavby v návaznosti na Bpv a JTSK..

II. Vyjádření Povodí Moravy s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že předložený záměr má být realizován na pozemcích státu se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání potřebného správního rozhodnutí je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům.

Řešení majetkoprávních vztahů patří do kompetence majetkoprávního oddělení příslušného závodu, v tomto případě závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 773 03 Olomouc tel. 585 711 211).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 270 890 13, DIČ: CZ270890013

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí